



№ 802
22.09.2023

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«РІВНЕОБЛЕНЕРГО»
вул. Князя Володимира, 71
м. Рівне Рівненська обл. 33013
тел. : (+380 362) 694-298
факс: (+380 362) 694-211, 694-247
E-mail: INFO@ROE.VSEI.UA

Р/рахунок UA05333368000026007300024435 Філія-РОУ АТ «Ощадбанк» код ЄДРПОУ 05424874

31.10.2023 № 30-10/7813

На №802 від 22.09.2023 р.

майдан Просвіти, буд. 1
м. Рівне, 33013
**Голові Рівненської обласної ради
Андрію КАРАУШУ**

майдан Просвіти, буд. 1
м. Рівне, 33013
**Депутату Рівненської обласної
ради
Миколі ДОБРИДНІКУ**

ПрАТ «Рівнеобленерго» (далі Товариство, оператор системи розподілу, ОСР) було розглянуто Ваш запит стосовно заміни аварійних опор лінії електропередач, які знаходяться за адресою вул. Шевченка, 24, с. Велихів, Сарненського району. За результатами розгляду, повідомляємо Вам наступне.

Відносини між споживачами електричної енергії та оператором системи розподілу регулюються Законом України «Про ринок електричної енергії», Правилами роздрібного ринку електричної енергії, затвердженими постановою НКРЕКП від 14.03.2018 р. № 312 зі змінами, Кодексом комерційного обліку електричної енергії, затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.2018 р. № 311 зі змінами, Кодексом системи розподілу, затвердженими постановою НКРЕКП від 14.03.2018 року № 310 зі змінами (далі – КСР) та іншими законодавчими актами у сфері електроенергетики.

Повідомляємо, що працівниками Володимирецької дільниці було здійснено виїзд, за вищевказаною адресою, та обстежено опори №75 та №71 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від ТП-99 с. Велихів. В результаті було підтверджено, що вказані опори лінії електропередач потребують заміни. Виконання робіт заплановано в термін до кінця листопада 2023 року, за умови відсутності форс-мажорних обставин.

ПрАТ «Рівнеобленерго» висловлює Вам свою повагу та щирі сподівання на взаєморозуміння.

Директор з розвитку електричних мереж

Ігор КРАСІНСЬКИЙ

